

## Écoles primaires

	Nombre de classes testées	Mesures non conformes	Mesures apportées pour corriger la situation
De La Durantaye	4 (12 mesures)	8/12	Ouverture de plus de portes, fenêtres et de vasistas
Dubois	4 (12 mesures)	7/12	Ouverture de plus de portes et ouverture plus grande des fenêtres
Notre-Dame	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
Prévost	4 (12 mesures)	1/12	Ouverture d'une fenêtre supplémentaire
Saint-Jean-Baptiste	4 (12 mesures)	4/12	Ouverture des portes intérieures et des fenêtres
Saint-Joseph	4 (12 mesures)	1/12	Ouverture d'une porte et de fenêtres
Mariboisé	4 (12 mesures)	3/12	Ouverture des portes intérieures et des fenêtres

# Écoles primaires

	Nombre de classes testées	Mesures non conformes	Mesures apportées pour corriger la situation
de l'Horizon-Soleil	4 (12 mesures)	1/12	Ouverture d'une fenêtre supplémentaire
Sainte-Paule	4 (12 mesures)	7/12	Ouverture des portes intérieures et des fenêtres
Bellefeuille	4 (12 mesures)	5/12	Ouverture des fenêtres
Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus	4 (12 mesures)	6/12	Ouverture des portes intérieures et des fenêtres
aux Quatre-Vents	6 (18 mesures)	3/18	Ouverture plus grande des portes et des fenêtres
Jean-Moreau	6 (18 mesures)	4/18	Ouverture plus grande des portes et des fenêtres
Sacré-Cœur	4 (12 mesures)	5/12	Ouverture des portes et fenêtres
Val-Des-Monts	4 (12 mesures)	3/12	Ouverture des portes et des fenêtres
des Hauteurs	4 (12 mesures)	1/12	Ouverture de la porte et de la fenêtre

# Écoles primaires

	Nombre de classes testées	Mesures non conformes	Mesures apportées pour corriger la situation
des Hautbois	5 (15 mesures)	6/15	Ouverture des portes et des fenêtres
Sainte-Anne	6 (18 mesures)	6/18	Ouverture des portes et des fenêtres
Mer-et-Monde	7 (21 mesures)	11/21	Ouverture des portes intérieures et des fenêtres
à l'Unisson	7 (21 mesures)	10/21	Ouverture des fenêtres
alternative de la Fourmilière	4 (12 mesures)	4/12	Ouverture des portes et de plus de fenêtres
des Falaises	4 (12 mesures)	3/12	Ouverture des portes et des fenêtres
de l'Envolée	4 (12 mesures)	1/12	Ouverture d'une fenêtre supplémentaire
Sans-Frontières	9 (27 mesures)	1/27	Ouverture plus grande d'une fenêtre
de la Source	7 (21 mesures)	9/21	Ouverture d'une fenêtre

# Écoles primaires

	Nombre de classes testées	Mesures non conformes	Mesures apportées pour corriger la situation
du Joli-Bois	6 (18 mesures)	2/18	Ouverture d'une porte
du Champ-Fleuri	7 (21 mesures)	Aucune	Aucune
de la Croisée-des-Champs	6 (18 mesures)	5/18	Ouverture des portes et des fenêtres
à l'Orée-des-Bois	4 (12 mesures)	5/12	Ouverture plus grande des volets de ventilation
de la Volière	En raison des sinistres causés par l'inondation de deux ailes et du déplacement de la majorité de la clientèle dans d'autres écoles, l'école de la Volière n'a pas été testée.		
du Grand-Héron	6 (18 mesures)	4/18	Ouverture de portes intérieures
aux Couleurs-du-Savoir	9 (27 mesures)	10/27	Ouverture des fenêtres et augmentation de l'apport d'air
du Triolet	9 (27 mesures)	Aucune	Aucune
du Grand-Rocher	6 (18 mesures)	2/18	Ouverture d'une fenêtre

# Écoles primaires

	Nombre de classes testées	Mesures non conformes	Mesures apportées pour corriger la situation
du Parchemin	7 (21 mesures)	Aucune	Aucune
Saint-André	5 (15 mesures)	5/15	Ouverture des portes intérieures et ouverture plus grande des fenêtres
L'Oasis	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
Saint-Philippe	5 (15 mesures)	Aucune	Aucune
Saint-Hermas	4 (12 mesures)	2/12	Ouverture des portes et des fenêtres
Saint-Alexandre	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
Saint-Julien	5 (15 mesures)	3/15	Ouverture des portes intérieures et des fenêtres
Bouchard	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
Annexe Bouchard	4 (12 mesures)	1/12	Ouverture de la fenêtre
Dansereau	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
Saint-Martin	4 (12 mesures)	1/12	Ouverture d'une porte et de fenêtres

## Écoles secondaires

	Nombre de classes testées	Mesures non conformes	Mesures apportées pour corriger la situation
Émilien-Frenette	6 (18 mesures)	9/18	Ouverture des portes , des fenêtres et des volets
Saint-Stanislas	6 (18 mesures)	5/18	Ouverture des portes et des fenêtres
Polyvalente Saint-Jérôme	10 (30 mesures)	3/30	Ouverture des fenêtres
Cap-Jeunesse	8 (24 mesures)	4/24	Ouverture des portes intérieures
Le Tremplin	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
des-Studios	5 (15 mesures)	3/15	Ouverture des portes intérieures et des fenêtres
des Hauts-Sommets	6 (18 mesures)	Aucune	Aucune
de Mirabel	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
École polyvalente Lavigne	7 (21 mesures)	Aucune	Aucune

## Centres

	Nombre de classes testées	Mesures non conformes	Mesures apportées pour corriger la situation
Édifice Marchand	6 (18 mesures)	Aucune	Aucune
Édifice Le Parallèle	4 (12 mesures)	Aucune	Aucune
CEP Saint-Jérôme	7 (21 mesures)	Aucune	Aucune
CFTR	4 (12 mesures)	1/12	Augmentation de l'apport d'air neuf
CFP Performance Plus	7 (21 mesures)	Aucune	Aucune

Sur l'ensemble des mesures prises dans les établissements du CSSRDN, aucune n'était supérieure à 2000 ppm.